



Testrapport for trådførbundet rumregulering

Skema til selvtest af elinstallationer ved kvalitetssikring af byggeprojekt i overensstemmelse med bygningsreglementet

Projekt / nr. Dato:

Installationsadresse:

El-installatør: Ansvarlig montør:

Installeret artikler:

sæt X

- | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|------|
| LK Rumtermostat | VVS nr 466320.024 (24 V AC, NO) | <input type="checkbox"/> | (GT) |
| LK Rumtermostat, Dti | VVS nr 466320.125 (24 V AC, NO) | <input type="checkbox"/> | |
| • monteret på installationsdåse med dækramme | | <input type="checkbox"/> | |
| • monteret direkte på væg | | <input type="checkbox"/> | |
| LK Koblingsboks NO , VVS nr 466322.225 | | <input type="checkbox"/> | (KB) |
| LK Telestat , VVS nr 466321.024 (24 V AC / 3 W, NO) | | <input type="checkbox"/> | (SV) |

Protokol for 1 stk. koblingsboks V med max 8 zoner

Lav kontrollen og udfyld nedenstående felter !

Rumtermostat (GT) Placering i Rum:	Koblingsboks (KB) Zone 1-8	Telestat (SV) Kreds nr:	Funktionskontrol Lysdiode i GT + KB lyser samtidigt når GT kalder på varme

Bemærkning:

.....

.....

.....